



T.C
KASTAMONU VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KASTAMONU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.01.2026	/	300225916		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.01.2026	/	10:30		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.01.2026	/	14:20		
Protokol No / Numune Barkod No	2026-6	- 1	/	5418247758	
CSBYS No	I-202601050315				
Rapor Sayfa Sayısı	2				
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KASTAMONU HANÖNÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ				
Numunenin Alındığı Adres	Hanönü Belediye Başkanlığı Binası Merkez Mah. Hanönü/KASTAMONU/HANÖNÜ/ KASTAMONU				
Numune İzleme Noktası	Hanönü Belediye Başkanlığı Binası / İzleme Noktası				
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Paket Fiyat 12 İçme- Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınması ya da yüzey suyundan etkilenmesi halinde) (Artım Yok)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	05.01.2026 - 14:22		Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU		HANÖNÜ İLÇE MERKEZİ	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe		ETİKETLİ	500ML+1000ML	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	HANÖNÜ BELEDİYESİ				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı					
Numunenin Durumu	Analize Uygun				
Numune Bilgileri	---			---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	05.01.2026 14:35			07.01.2026 10:08	
Raporlama Tarihi	07.01.2026				

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/ cm	TS 9748 EN 27888: 2012		2500	623
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	NORMAL

Rapor Baskı Tarihi : 07.01.2026 1/2



T.C
KASTAMONU VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KASTAMONU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.01.2026 / 300225916
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.01.2026 / 10:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.01.2026 / 14:20
Protokol No / Numune Barkod No	2026-6 - 1 / 5418247758
CSBYS No	1-202601050315
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	NORMAL
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	NORMAL
pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523:2013		6.5 - 9.5	7,52
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	0.06	0.5	Tespit Edilemedi

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, KASTAMONU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve KASTAMONU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
KİM.ZEYNEP ÇELİK
Kimyager
07.01.2026

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MESUT BAŞALI
Biyolog
07.01.2026

Laboratuvar Sorumlusu
EYLEM GÖZDE ALTUNDAL
Uzm.Dr.
07.01.2026

Rapor Baskı Tarihi : 07.01.2026 2/2